評価第 981-3500A001号

評　価　書

建築材料名　現場発泡断熱材

アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ

申請者名　アキレス株式会社

所在地　東京都新宿区北新宿 2-21-1

製造所名　アキレス株式会社　断熱資材工場

（所在地）栃木県足利市借宿町 668

ISO9001・ISO14001登録工場

納入地区及び
ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ地区　全国
（評価書別紙参照）

申請のあった上記建築材料について、下記のとおり評価する。

令和7年3月31日

一般社団法人　公共建築協会

会　長　藤田　伊織

記

1　評価の結果

本建築材料について、建築材料・設備機材等評価委員会で申請資料に基づき評価した結果、次の評価基準を満たしていると認める。

（1）　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」１９章９節に示された現場発泡断熱材を対象とし、一般社団法人公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」において評価委員会が定めた現場発泡断熱材の品質・性能が確保されている。
（2）　適切な品質管理・製造管理が行われている。
（3）　納入体制が整備されている。
（4）　アフターサービス体制が整備されている。

2　評価の前提

申請者により提出された資料には、事実と反する記載がないものとして評価した。

3　評価書の有効期間

本評価書の有効期間は、令和7年4月1日から令和10年3月31日までとする。

PUBLIC BLDGS. A.

国立印刷局製造

評価書別紙

建築材料名	現場発泡断熱材
申請者名	アキレス株式会社
実施機関	一般社団法人　公共建築協会
試験実施機関	一般財団法人　建材試験センター

申請品の品質・性能

製品名	種類	発泡剤の名称	密度 kg/m³	熱伝導率 W/(m・k)	透湿率 ng/(m・s・Pa)	難燃性
アキレスエアロンＦＲ－ＦＯ	Ａ種1H(ﾉﾝﾌﾛﾝ)	HFO	32	0.021	1.98	難燃材料相当品

熱伝導率,透湿率(最大値)は試験値に依る。

PUBLIC BLDGS. A.

納入地区およびｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽの地区

北海道	
東北	
関東	新潟県を含む
北陸	新潟県を除く
中部	
近畿	
中国	
四国	
九州	
沖縄	